

zum
Stromkreisverteiler
Allgemeinbedarf

Wärmeerzeuger Gesamt P. ≤2KW,
Steuer- und Regleinrichtungen,
Warmwasserbereiter

unterbrechbare
Wärmeerzeuger Gesamt P. >2KW,

Steuer-
sicherung
16A

EVU - Teil (Plombiert *)

Rundsteuer - Empfänger

* Steuerleitungs-
klemme

** andere Größen nach Absprache mit EVU möglich

R2	Rev.	30.11.09	Bo	Datum	Energie u. Wasserversorgung Bruchsal GmbH Abt. Netzbetrieb	ewb	Tarif Elektrowärme Wärmepumpen + Direktheizungen	ewb-EW-1		+	
R1	Rev.	6.5.08	FÜ	Bearb.				Z	Anlage 3		Blatt: Folge:
R0	Übernahme	13.07.05	FÜ	Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	4	5	6	7	8	