

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Heizzentrale Südstadt Bruchsal 

Betreiber

Stadtwerke Bruchsal GmbH 



Stadtwerke Bruchsal

Energie · Wasser · Breitband · Bäder · Stadtbus

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f _p]	0,21
Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f _p]	0,20
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f _{CO2eq}]	0,011 kg _{CO2eq} /kWh

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 04.08.2029.

ausgestellt am: 04.08.2022

Jens Maier

Gutachter-Nr.: FW609-195 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DEBW0543_FW309-1u7_04082022_2 

